

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о документарной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

№ КНМ 76230061000206649976 от 26.06.2023 11:24

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/knm/16722070#event-subject>



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
150064 обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12
тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: info@76.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 152/ 1**

(окрестная цифра номера решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1- собственник, 2- арендатор, 3- должностное лицо)

вручается: Муниципальному общеобразовательному учреждению
«Средняя школа № 12» (далее — МОУ «Средняя школа № 12»)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Морева Алексея Николаевича № 152 от «26» июня 2023 года в период с «03» июля 2023 г. по «07» июля 2023 г. государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Калиниченко Ладой Сергеевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая документарная проверка по соблюдению на объекте защиты МОУ «Средняя школа № 12», осуществляющего деятельность (расположенного) по адресу: 150023, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Курчатова, д. 8 обязательных требований пожарной безопасности.

в ходе которого принимали участие представители контролируемого лица:

Медведько Ирина Юрьевна — заместитель директора МОУ «Средняя школа № 12» по обеспечению безопасности (доверенность № 6 от 06.07.2023)

(должности, фамилия, имя отчество (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В здании отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 23, 37 ППР в РФ от 16.09.2020; п.п. 7.6.1, 7.6.2, 7.6.4, 7.6.3, 7.6.5 СП 52.13330.2016.	15.07.2024	
2.	В подвальном этаже допускается хранение оборудования, мебели и других предметов.	п. 16 п.п. «б» ППР в РФ.	15.07.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Зам. дир по Об. Медведев О.Ю. *[подпись]*


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

[подпись]
(подпись)

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору Калиниченко Л.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы, эксперта),

представителя инспекции)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

* Отметка размещается после реализации указанных в нем действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.guslugi.ru> или с помощью QR-кода:

