

ПРЕДПИСАНИЕ № 62
об устранении выявленных нарушений

« 17 » февраля 2022г.

г. Ярославль

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 12" ОГРН 1027600790678, ИНН 7605014160

на основании акта плановой выездной проверки № 100 от 17.02.2022г.

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. Отмечаются дефекты и повреждения столовой мебели (столы, скамьи и табуреты) в обеденном зале, что не позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.4.6.3.
2. Не соблюдаются требования по отделке потолка, стен в обеденном зале (на стенах отмечаются местами трещины, отслоение покрасочного слоя; на потолке отмечаются дефекты штукатурного слоя, трещины, что не допускает проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.5.3.
3. Технологическое оборудование (жарочный шкаф из-за старости и изношенности) не способен поддерживать температурный режим, что является нарушением п. 2.4.6.2.
4. Конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года: изношенность и ветхость оконных блоков в производственных помещениях пищеблока, что является нарушением п. 2.7.2.
5. В протоколе лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 79/ф от 14.02.2022г. искусственная освещенность в кабинете № 303 (компьютерный класс) не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. протокол), что является нарушением п. 2.8.5.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

6. Отмечаются дефекты и повреждения внутренней отделки производственных помещений пищеблока: моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, горячий цех. Визуально отмечаются дефекты и повреждения потолка: признаки поражения грибок, отслоение покрасочного слоя, на стенах отмечается местами выпадение глазурованной плитки, трещины, что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими, является нарушением п. 2.16.
7. В помещении пищеблока оборудована неисправная система вентиляции, что является нарушением п. 2.15.

(пункт, статья, наименование нормативного правового акта, СанПиН, СП и др.)

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю в соответствии с

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. Принять меры по оборудованию столовой мебелью (столами, стульями, табуретами, скамьями) обеденного зала имеющей покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
2. Принять меры по устранению дефектов потолка и стен в обеденном зале в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

