

КНМ 76210061000201327319 09.11.2021



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю  
150064 обл. Ярославская, г. Ярославль, ул. Бабича, д. 12  
тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru

### ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований  
пожарной безопасности № 325/1

вручается: Муниципальному общеобразовательному учреждению  
«Средняя школа № 12»

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 325 от 09.11.2021г. в период с «12» ноября 2021г. по «24» ноября 2021г. государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору Яшиной Анной Юрьевной проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 12», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Курчатова, д.8 в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица Директор МОУ «Средняя школа № 12» Толстякова Елена Борисовна, заместитель директора по АХР Медведько Ирина Юрьевна

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Покрытие пола в актовом зале выполнено материалом с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ2 (ремонтные работы проведены с применением покрытия на основе лака ПФ-231 паркетного, имеющего сертификат соответствия № RU С- RU.ПБ58.В.00629/20 - класс пожарной опасности материалов: КМ3, показатели пожарной опасности строительного материала Г1,В2,Д3,Т2,РП1)	ч. 1, 6 ст. 134, табл. 3, 29 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	16.01.2023г.	

2	В здании отсутствует аварийное эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	ч. 3 ст. 4, ч. 9 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п.7.6.1, п.7.6.3 СП 52.13130.2016; п. 37 ППР в РФ	16.01.2023г.	
3	В качестве первичных средств пожаротушения для учреждения (общественное здание) применяются огнетушители ОУ-3. При выборе типа огнетушителей не учтена огнетушащая способность огнетушителя	п. 463, п.465, прил.1 ППР в РФ	16.01.2023г.	
4	Двери лестничной клетки 3-го этажа (левая сторона) не оборудованы приспособлениями для самозакрывания (сняты пружины)	п. 24 ППР в РФ	16.01.2023г.	
5	Заблокирована вторая створка двери эвакуационного выхода из обеденного зала в коридор	п.27 (б) ППР в РФ	16.01.2023г.	
6	У эвакуационного выхода из актового зала в спортивный зал со стороны актового и спортивного залов размещены оборудование, спортивный инвентарь	п.27 (б) ППР в РФ	16.01.2023г.	
7	Не обеспечено содержание в исправном состоянии ограждения на крыше здания – ограждение на крыше не прошло испытания на прочность по ГОСТ Р 53254-2009, имеются повреждения соединений горизонтальных элементов и нарушения креплений ограждений к кровле (протокол эксплуатационных испытаний ограждения кровли здания от 06.07.2021г.)	п.17 (а) ППР в РФ	16.01.2023г.	
8	В подвальном этаже размещена мастерская; допускается хранение оборудования, мебели и других предметов	п.16 (б) ППР в РФ	16.01.2023г.	
9	На люках чердачного помещения не размещена информация о месте хранения ключей	п.18 ППР в РФ	16.01.2023г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена, в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

✓ зам. директора по АХР  
Медведева И.И.  
по доверенности  
(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

Государственный инспектор г. Ярославля  
по пожарному надзору Яшина А.Ю.

