

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д.1

26.04.2018г
10:00

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 334

11.04.2018г. по адресу:
150023, г. Ярославль, ул. Курчатова, д.8
муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 12»
ИНН 7605014160, ОГРН 1027600790678
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Звягина А.М. № 334 от 27.03.2018г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 12», ИНН 7605014160, ОГРН 1027600790678
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 11 " апреля 2018 г. с 10 час.00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность - 5 часов
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день/5 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в Управлении Роспотребнадзора по Ярославской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

«05» апреля 2018
Дата

08 час.56 мин.
Время


Подпись

Толстякова Е.Б.
Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Петрова Наталья Александровна – главный специалист - эксперт отдела санитарного надзора (отдел надзора за условиями воспитания и обучения)
Оглоблина Т.Ю. – врач по гигиене труда ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

Шалапина С.В. - помощник санитарного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор

Толстякова Е.Б.

Зам. директора по АХР

Гулина Т.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

1. Не соблюдается полезная площадь на одного обучающегося (не менее 2,5 м² на 1 обучающегося), при площади учебных кабинетов (по техническому паспорту школы 48,3-50,9м²), **что является нарушением п. 4.9**

2. Отмечаются дефекты напольного покрытия: линолеум (местами механические повреждения, дефекты) в рекреациях I, II и III этажей, **что является нарушением п. 4.29**

3. Отмечаются дефекты пола (изношенность деревянного покрытия, щели и др.) в раздевалках: 3-и помещения справа и слева, **что является нарушением п. 4.29**

4. Отмечаются дефекты пола в помещении медицинского назначения: кабинет врача, что не допускает проводить качественную уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, **что является нарушением п. 4.30**

5. Отмечаются дефекты потолка и стен (выпадение штукатурного слоя, трещины) в кабинете домоводства, **что является нарушением п. 4.28**

6. В кабинете домоводства не оборудована механическая вытяжная вентиляция, **что является нарушением п. 6.11.**

7. Отсутствуют в кабинете информатики (кабинет № 303) рабочие стулья (кресло) с подъемно-поворотными, регулируемыми по высоте и углам сиденьям и спинкам, **что является нарушением п. 5.9.**

8. Остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета (отдельные окна в рекреациях и кабинетах), **что является нарушением п. 6.10.**

9. В раздевальной для девочек при спортивном зале невозможно осуществить проветривание: изношенность оконного блока и не цельное стеклопакетное, **что является нарушением п.6.8 и п. 6.10**

10. В протоколе лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 3085 от 23.04.2018г. вода питьевая-централизованное водоснабжение (см. протокол) не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам по показателю железо 0,69 при норме 0,3 и мутность-4,04 при норме 1,5, **что является нарушением п. 8.3**

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

11. На пищеблоке в холодильном оборудовании для хранения суточных проб (температура -2 С), в связи с изношенностью холодильного оборудования, **что является нарушением п. 14.11.**

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 12», 1958 года постройки, имеет внутриквартальное расположение. Здание 4-х этажное, типовое. Наружное электрическое освещение общеобразовательного учреждения осуществляется девятью прожекторами по периметру здания. Здание оборудовано системой центрального отопления, централизованного холодного водоснабжения, канализацией. Количество обучающихся в школе 448 учащихся, 22 класса, из них начальные классы (с 1-4) - 11 (242 обучающихся). Учебные занятия проводятся в одну смену. Начало занятий с 8ч.30мин.

Питание детей осуществляется через столовую. Контракт с ООО «Комбинат социального питания» № 1от 26.12.2017г. Охват горячим питанием – 85%, с 1-4 классы – 96%.

Для текущей и заключительной дезинфекции используется «Ника-хлор». Инструкция по использованию дезинфицирующего средства на рабочих местах имеются. Отработан порядок приготовления рабочих дезинфицирующих растворов.

Сотрудников школы -51. На всех сотрудников представлены личные медицинские книжки.

Нарушения обязательных требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения):

Ответственность за данное нарушение предусматривается ч.1 ст. 6.7. КоАП РФ. Ответственный за совершение правонарушения – зам. директора по АХР Гулина Т.В.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Петрова Н.А.
(подпись проверяющего)

Толстякова Е.Б.

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: **протоколы лабораторных исследований:** № 3085 от 23.04.2018г. - вода питьевая-централизованное водоснабжение; № 3085/а от 23.04.18г. - вода питьевая бутилированная.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Петрова Н.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор

Толстякова Е.Б.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 26 » апреля 2018 __ г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)