



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: ugpn@adm.yar.ru)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю
(г. Ярославль, ул. Бабича, д.12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru)

Предписание № 177/1/1

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте(ах) защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №12»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г.Ярославля по пожарному надзору Лебедева А.А. № 177 от «21» мая 2018, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «24» мая 2018 года по 10 час. 00 мин. «15» июня 2018 года проведена плановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору майором внутренней службы Логвиновым Андреем Александровичем в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №12», осуществляющего деятельность по адресу: г. Ярославль, ул. Курчатова, д. 8.

в присутствии директора МОУ «Средняя школа №12» Толстяковой Елены Борисовны.

(указывается должность, фамилия имени, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред-писа-ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Выходы из лестничных клеток четвертого этажа на кровлю осуществляются не через противопожарные люки 2-го типа (помещения лестничных клеток 4-го этажа)	ст. 1; ст. 2; ст. 37 Федерального закона №69-ФЗ, п.п. 7.1, 8.4* СНиП 21-01-97*.	01.06.2019г.	
2.	Для покрытия пола на путях эвакуации 1-го, 2-го, 3-го этажей применен линолеум с более высоким классом пожарной опасности, чем КМ2, показатели пожарной опасности материала Г4, В3, РН1, Д3, Т2 (сертификат соответствия ССПБ.RU.ОП068.В.00196), (информация от 31.05.2018 г. № 123).	ст. 1; ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ, п. 33 ППР в РФ; ч.ч. 1, 6 ст. 134, табл. 3, 28 Федерального закона РФ №123-ФЗ, п.п. 6.25*, 7.1 СНиП 21-01-97*.	01.06.2019г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Способ устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности определяется: собственниками имущества; лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций исходя из условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным ст.6, ст.78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Ярославля
по пожарному надзору

Логвинов А. А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 15 » июль 20 18 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор Месяценов С.В.
(должность, фамилия, инициалы)

« 15 » 06 20 18 г.

^а - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору